

## Formblatt für die Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung

Zeile	Gruppe	Asbestprodukte – Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung		
		Gebäude: .....	Bewertung*	Bewertungszahl
		Raum: .....		
		Produkt: .....		
1	I	Art der Asbestverwendung		
2		Spritzasbest .....	<input type="radio"/>	20
3		Asbesthaltiger Putz .....	<input type="radio"/>	10
3		Leichte asbesthaltige Platten .....	<input type="radio"/>	5, 10 oder 15
4		Sonstige asbesthaltige Produkte .....	<input type="radio"/>	5, 10, 15 oder 20
5	II	Asbestart		
6		Amphibol-Asbeste .....	<input type="radio"/>	2
6		Sonstige Asbeste .....	<input type="radio"/>	0
7	III	Struktur der Oberfläche des Asbestprodukts		
8		Aufgelockerte Faserstruktur .....	<input type="radio"/>	10
8		Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung .....	<input type="radio"/>	4
9		Beschichtete, dichte Oberfläche .....	<input type="radio"/>	0
10	IV	Oberflächenzustand des Asbestprodukts		
11		Starke Beschädigungen .....	<input type="radio"/>	6
11		Leichte Beschädigungen .....	<input type="radio"/>	3
12		Keine Beschädigungen .....	<input type="radio"/>	0
13	V	Beeinträchtigung des Asbestprodukts von außen		
14		Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt .....	<input type="radio"/>	10
14		Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt .....	<input type="radio"/>	10
15		Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt .....	<input type="radio"/>	10
16		Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt .....	<input type="radio"/>	10
17		Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt .....	<input type="radio"/>	10
18		Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen .....	<input type="radio"/>	10
19		Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden .....	<input type="radio"/>	7
20		Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten .	<input type="radio"/>	3
21	Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt .....	<input type="radio"/>	0	
22	VI	Raumnutzung		
23		Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum .....	<input type="radio"/>	25
24		Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum ...	<input type="radio"/>	20
24		Zeitweise benutzter Raum .....	<input type="radio"/>	15
25		Nur selten benutzter Raum .....	<input type="radio"/>	8
26	VII	Lage des Produkts		
27		Unmittelbar im Raum .....	<input type="radio"/>	25
27		Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum .....	<input type="radio"/>	25
28		Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Verkleidung ....	<input type="radio"/>	25
29		Hinter einer abgehängten dichten Decke oder Verkleidung, hinter staubdichter Unterfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle .....	<input type="radio"/>	0
30	Summe der Bewertungspunkte			
31	Sanierung unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I) .....		<input type="radio"/>	≥ 80
32	Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II) .....		<input type="radio"/>	70–79
33	Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III) .....		<input type="radio"/>	< 70